



ZERTIFIZIERTE
PRODUKTE UND SYSTEME DER SAUERSTOFF-REDUZIERTECHNIK
GEMÄß ÖNORM F 3007 (SAUERSTOFF-REDUZIERSYSTEME) UND
ÖNORM F 3008 (SAUERSTOFF-REDUZIERANLAGEN – STEUERZENTRALEN)

Firma				
Adresse	Zertifikat	Ablaufdatum, (Erstellungsdatum)	Produkt	Typ

WAGNER Austria GmbH				
2100 Korneuburg, Am Hafen 6 	035/SR-PSys/001/4	2021-07-29	Sauerstoff-Reduziersystem	Wagner OxyReduct
	035/SR-PSys/002/4	2021-07-29	Sauerstoff-Reduzieranlage - Steuerzentrale	Wagner OxyControl

ISOLCELL S.p.A.				
I-39055 Laives (BZ), Via Antonio Meucci 7 	039/SR-PSys/001/3 Zertifikat abgelaufen	2017-10-14 Ablaufdatum	Sauerstoff-Reduziersystem	Isolcell N ₂ Firefighter ^A Zertifikat abgelaufen – Alt-System
	039/SR-PSys/002/3 Zertifikat abgelaufen	2017-10-14 Ablaufdatum	Sauerstoff-Reduzieranlage - Steuerzentrale	Isolcell N ₂ Firefighter Multiplex ^A Zertifikat abgelaufen – Alt-System
	039/SR-PSys/003	2021-02-05	Sauerstoff-Reduziersystem	Isolcell N ₂ Firefighter Multiplex 15.01
	039/SR-PSys/004	2021-02-05	Sauerstoff-Reduzieranlage - Steuerzentrale	Isolcell N ₂ Firefighter Multiplex 15.04

Marvil Impianti Srl.				
I-39040 Margreid,, Industriezone Schlemm 8 	048/SR-PSys/001/3	2021-09-30	Sauerstoff-Reduziersystem	Marvil Fire Safe
	048/SR-PSys/002/3	2021-09-30	Sauerstoff-Reduzieranlage - Steuerzentrale	Marvil MEGAS Z01

A Das Zertifikat wurde nicht mehr verlängert und ist daher abgelaufen. Das entsprechende anlagentechnische Brandschutzsystem hat nunmehr den Status „Alt-System“ (es wurde das jeweils letztgültige Systemzertifikat angeführt). Fachfirmen können sich für sogenannte Alt-System“ nur mehr für die Phase „Instandhaltung“ zertifizieren lassen, es ist ebenso nur mehr die Phase „Instandhaltung“ gemäß ÖNORM F 3073 ausschließlich von einer hierfür zertifizierten Fachfirma durchzuführen. Die Phasen „Planung“, „Projektierung“, „Installation“ oder „Inbetriebnahme“ gemäß ONÖRM F 3073 dürfen mit diesem „Alt-System“ nicht mehr durchgeführt werden, Erweiterungen bzw. Adaptionen von Bestandsanlagen sind innerhalb des Zertifizierungsumfanges - Phase „Instandhaltung“ - erlaubt!